



MAJLIS DAERAH MARANG, 21600 MARANG, TERENGGANU

Tel: 09-6182366, 09-6182368 Fax: 09-6182490

email: mdmarang@terengganu.gov.my website: www.epbt.gov.my/terengganu/mdm

**PERAKUAN PELAN MENGIKUT KEHENDAK-KEHENDAK KEBOMBAAN
BAGI BANGUNAN PERMIT SEMENTARA TAHUNAN**

Tarikh : _____

Yang Di Pertua,
Majlis Daerah Marang
Tajuk Permohonan:

Pemilik : _____

Senarai Semak Kehendak-kehendak Kebommbaan;

KEHENDAK KEBOMBAAN	KUARTERS PEKERJA/ LAIN-LAIN BANGUNAN 1 TINGKAT		KUARTERS PEKERJA/ LAIN-LAIN BANGUNAN 2 TINGKAT	
	KEPERLUAN	SEMAKAN	KEPERLUAN	SEMAKAN
A	PELAN TAPAK			
1.	Adakan pili bomba jenis tiang dua hala dengan pengeluaran air sebanyak 1135 liter seminit bagi setiap pili bomba dalam jarak 90 meter	√		√
2.	Adakan jalan masuk access road dengan kelebaran tidak kurang 6 meter dengan kecerunan kehendaklah tidak kurang 1:12	√		√
B	KEHENDAK-KEHENDAK LAIN			
1.	Adakan penggera kebakaran jenis pecah kaca	√		√
2.	Adakan alat pemadam api	√		√
3.	Adakan alat pengesan asap jenis kuasa tersendiri (<i>Self contained type smoke detector</i>)	√		√
4.	Adakan jalan keluar yang mencukupi yang bersesuaian	√		√
5.	Adakan lampu tanda 'KELUAR' kecemasan yang menggunakan dua bekalan kuasa	-		√
6.	Adakan lampu kecemasan yang menggunakan dua bekalan kuasa	-		√
7.	<i>Principal Submitting Person (PSP)</i> kehendaklah bertanggungjawab bagi reka bentuk, jalan keluar dan keselamatan penghuni di premis masing-masing	-		√

Saya memperakui bahawa detail-detail dalam pelan-pelan yang dikemukakan adalah mengikut kehendak-kehendak Kebommbaan dan saya setuju terima tanggungjawab penuh dengan sewajarnya.

(Tandatanganan Arkitek/Pelukis Pelan Berdaftar)

Nama Arkitek / Tukang pelan : _____

Alamat : _____

No. Pendaftaran : _____

Kelas : _____

*** (cop arkitek/pelukis pelan berdaftar)